

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Προμήθεια υδρομέτρων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ :

---

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :

---

### ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 1

Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω τα ακόλουθα που αφορούν τους υδρομετρητές :

- εικονογραφημένους καταλόγους ,
- περιγραφή χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών,
- διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως σε συνάρτηση με την παροχή,
- τις τιμές παροχών  $Q_1, Q_2, Q_3, Q_4$
- σχέδια ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές για την αναγνώριση των εξαρτημάτων
- τη σχέση pulse/l, της διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου (αστερίσκου), για τον προσφερόμενο υδρομετρητή

Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων :.....( ολογράφως )

Υπογραφή

Σφραγίδα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Προμήθεια υδρομέτρων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ :

---

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :

---

## ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 2

Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού , επισυνάπτω :

Την έγκριση τύπου από αναγνωρισμένο ινστιτούτο της Ε.Ε. για τον υδρομετρητή τον οποίο προσφέρω, στην οποία είναι ξεκάθαρα τα ακόλουθα στοιχεία :

- Η μόνιμη παροχή ( $Q_3$  2,5m<sup>3</sup>/h)
- Το μήκος του υδρομετρητή
- Η κατηγορία R και η θέση λειτουργίας
- Η ονομαστική πίεση (Pn 16)
- Το σπείρωμα σύνδεσης ή η εσωτερική διατομή
- Το όνομα του εργοστασίου κατασκευής
- Το έτος λήξης της έγκρισης

Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων : ..... ( ολογράφως )

Υπογραφή

Σφραγίδα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Προμήθεια Υδρομέτρων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ :

---

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :

---

### ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 3

Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού , επισυνάπτω :

- Φωτοτυπία του δελτίου αποστολής, για την παράδοση του δείγματος, στην αποθήκη του Δήμου Ξηρομέρου. ( ταυτόχρονα με την υποβολή της προσφοράς ) .
- Δήλωση στην οποία αναφέρεται το εύρος παροχών του σημείου έναρξης καταγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.

Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων : ..... (ολογράφως)

Υπογραφή

Σφραγίδα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Προμήθεια Υδρομέτρων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ :

---

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :

---

#### ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 4

Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι με την πρώτη τμηματική παράδοση θα προσκομίσω στην επιτροπή παραλαβής:

- Πιστοποιητικό του χημείου του κράτους ή άλλου επίσημου φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών και της αντιδιαβρωτικής προστασίας στο εσωτερικό (π.χ. βαφής ) για πόσιμο νερό, εν ισχύ (εάν εφαρμόζει).
- Πιστοποιητικό διαπιστευμένου εργαστηρίου με την αναλυτική χημική σύσταση του κράματος κατασκευής του σώματος στην οποία θα αναφέρεται ο τύπος του κράματος και η αναλυτική περιεκτικότητα\* των στοιχείων.
- Δήλωσή μου, ότι αναλαμβάνω την ευθύνη έναντι του νόμου για την περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά ή η αντιδιαβρωτική προστασία αποδειχθεί, ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία .

Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων : ..... ( ολογράφως )

Υπογραφή

Σφραγίδα

\* η περιεκτικότητα των στοιχείων θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με την αναφερόμενη στην Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 1982:2008, συμπεριλαμβανομένης και της αβεβαιότητας μέτρησης του εργαστηρίου κατά απόλυτη τιμή.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Προμήθεια Υδρομέτρων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ :

---

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :

---

### ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 5

Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω :

- Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 του εργοστασίου συναρμολόγησης και δοκιμής των υδρομετρητών .
- Δήλωση στην οποία αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, ρύθμισης και δοκιμής, καθώς και τα στοιχεία του προμηθευτή ( Επωνυμία, Ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο, κ.λ.π.) .

Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων : ..... ( ολογράφως )

Υπογραφή

Σφραγίδα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Προμήθεια Υδρομέτρων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ :

---

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :

---

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 6**

Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω :

- Την εγγύηση των υδρομετρητών από το εργοστάσιο κατασκευής
- Την εγγύηση των υδρομετρητών από τον προμηθευτή
- Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται, ότι τα ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 100% ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ με εξαίρεση την απαίτηση για τη χημική σύσταση του κράματος πιστοποιητικό της οποίας θα προσκομισθεί με την πρώτη τμηματική παραλαβή.

Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων : ..... ( ολογράφως )

Υπογραφή

Σφραγίδα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Προμήθεια Υδρομέτρων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ :

---

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :

---

### ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 7

Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού , επισυνάπτω τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τις βαλβίδες αντεπιστροφής :

- Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής
- Αντίγραφο του ISO 9001/2000 του εργοστασίου κατασκευής
- Το διάγραμμα πτώσης πίεσης της βαλβίδας
- Το σχέδιο με τις διαστάσεις αυτής
- Κατάλογος με τα υλικά κατασκευής
- Η μέγιστη παροχή λειτουργίας, η οποία θα είναι συμβατή με τα μετρολογικά χαρακτηριστικά του υδρομετρητή .
- Η παροχή θραύσης της βαλβίδας (μέγιστη αντοχή) .
- Το εύρος της πίεσης ανοίγματος .

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων :.....(ολογράφως)

Υπογραφή

Σφραγίδα